МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «21» 12 2021 г. № 2000

«Об установлении нормативов состава
сточных вод, поступающих в централизованную
систему водоотведения городского округа Жуковский»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 9.1 части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 N 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предупреждения негативного воздействия загрязняющих веществ на окружающую среду, загрязнения водных объектов, обеспечения безаварийной работы сетей и сооружений систем водоотведения на территории городского округа Жуковский Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения городского округа Жуковский согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Жуковский www.zhukovskiy.ru информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Жуковский Т.З. Кимова.

Глава городского округа Жуковский Ю. В. Прохоров

Приложение к постановлению
Администрации городского округа
Жуковский от 21.12.2021 № 2000

Нормативы состава сточных вод, поступающих в централизованную систему водоотведения и на городские очистные сооружения городского округа Жуковский

№ п/п	Наименование загрязняющего вещества	Допустимая концентрация мг/л
1	Взвешенные вещества	130,5
2	БПК 5	40,89
3	Аммоний-ион	3,16
4	Цинк	0,039
5	Никель	0,048
6	Алюминий	0,16
7	Кадмий	0,005
8	Фосфаты	3,86
9	Железо общее	0,73
10	ХПК	102,23
11	Жиры	20,0
12	Нефтепродукты	0,37
13	Медь	0,0011
14	Хром (+6)	0,02
15	Хром (+3)	0,08
16	АСПАВ	1,62
17	Хлориды	371,05
18	Сульфаты	100
19	Свинец	0,007
20	Сухой остаток	520,78

Максимально допустимые значения нормативных показателей общих свойств сточных вод и допустимых концентраций загрязняющих веществ в сточных водах, отсутствующих в Таблице, при сбросе их в централизованную систему водоотведения городского округа Жуковский, принимаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.